

Zertifikat
Nr. IFA 2304049
vom 11.04.2023



IFA

Institut für Arbeitsschutz der
Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung
Prüf- und Zertifizierungsstelle im DGUV Test

DGUV Test - Zertifikat



Name und Anschrift des Zertifikatsinhabers: (Auftraggeber) Gitterstar GmbH & Co. KG
Gutenbergstraße 6
48282 Emsdetten

Produktbezeichnung: **Gitterroste aus Edelstahl 1.4301, gebeizt**

Typ: P3.xx/22x22/2
Tragstab glatt, Querstab mit halbrunden Ausnehmungen


Prüfgrundlage: DIN EN 16165:2023-02 Anhang B; Bestimmung der Rutschhemmung von Fußböden – Prüfung durch beschuhtes Begehen einer schiefen Ebene
ASR A1.5/1,2; Technische Regeln für Arbeitsstätten - Fußböden; Ausgabe: März 2022
E DIN 51133:2023-02 - Prüfung von Fußböden - Bestimmung des Verdrängungsraums

Zugehöriger Prüfbericht: Nr.: 2023 20632/3210 vom 11.04.2023
- IFA, Sankt Augustin

Weitere Angaben: Bestimmungsmäßige Verwendung:
Fußbodenbelag für den Einsatz in Arbeitsräumen und Arbeitsbereichen mit Rutschgefahr, in denen Bodenbeläge der Bewertungsgruppe R12/V10 gefordert werden.
Bemerkung:
Das DGUV Test-Zeichen ist nur in Verbindung mit einem Hinweis auf die Bewertungsgruppen für Rutschhemmung und Verdrängungsraum zu verwenden.

Das geprüfte Baumuster entspricht der oben angegebenen Prüfgrundlage.
Der Zertifikatsinhaber ist berechtigt, das umseitig abgebildete DGUV Test-Zeichen an den mit dem geprüften Baumuster übereinstimmenden Produkten sofern zutreffend mit dem oben genannten Zeichenzusatz anzubringen.
Dieses Zertifikat einschließlich der Berechtigung zur Anbringung des DGUV Test-Zeichens ist gültig bis: **10.04.2028**

Weiteres über die Gültigkeit, eine Gültigkeitsverlängerung und andere Bedingungen regelt die Prüf- und Zertifizierungsordnung.


Dr. rer. nat. Peter Paszkiewicz
Leiter der Prüf- und Zertifizierungsstelle


Dipl.-Ing. Olaf Mewes
Fachzertifizierer



DAkkS

Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-ZE-17009-33-00