

Zertifikat  
Nr. **IFA 2304050**  
vom 11.04.2023

## DGUV Test - Zertifikat



Name und Anschrift des Zertifikatsinhabers: (Auftraggeber) **Gitterstar GmbH & Co. KG**  
**Gutenbergstraße 6**  
**48282 Emsdetten**

Produktbezeichnung: **Gitterroste aus Edelstahl 1.4301, gebeizt**

Typ: **P3.xx/33x11/2**  
**Tragstab glatt, Querstab mit halbrunden Ausnehmungen**


Prüfgrundlage: **DIN EN 16165:2023-02 Anhang B; Bestimmung der Rutschhemmung von Fußböden – Prüfung durch beschuhtes Begehen einer schiefen Ebene**  
**ASR A1.5/1,2; Technische Regeln für Arbeitsstätten - Fußböden; Ausgabe: März 2022**  
**E DIN 51133:2023-02 - Prüfung von Fußböden - Bestimmung des Verdrängungsraums**

Zugehöriger Prüfbericht: **Nr.: 2023 20633/3210 vom 11.04.2023**  
**- IFA, Sankt Augustin**

Weitere Angaben: **Bestimmungsmäßige Verwendung:**  
**Fußbodenbelag für den Einsatz in Arbeitsräumen und Arbeitsbereichen mit Rutschgefahr, in denen Bodenbeläge der Bewertungsgruppe R13/V10 gefordert werden.**  
**Bemerkung:**  
**Das DGUV Test-Zeichen ist nur in Verbindung mit einem Hinweis auf die Bewertungsgruppen für Rutschhemmung und Verdrängungsraum zu verwenden.**

Das geprüfte Baumuster entspricht der oben angegebenen Prüfgrundlage.  
Der Zertifikatsinhaber ist berechtigt, das umseitig abgebildete DGUV Test-Zeichen an den mit dem geprüften Baumuster übereinstimmenden Produkten sofern zutreffend mit dem oben genannten Zeichenzusatz anzubringen.  
Dieses Zertifikat einschließlich der Berechtigung zur Anbringung des DGUV Test-Zeichens ist gültig bis: **10.04.2028**

Weiteres über die Gültigkeit, eine Gültigkeitsverlängerung und andere Bedingungen regelt die Prüf- und Zertifizierungsordnung.

  
Dr. rer. nat. Peter Paszkiewicz  
Leiter der Prüf- und Zertifizierungsstelle

  
Dipl.-Ing. Olaf Mewes  
Fachzertifizierer